

**АКТ**  
**о противопожарном состоянии организации (объекта)**

« 25 » января 2016 года

г. Санкт-Петербург

Мною, инструктором противопожарной профилактики пожарной части (профилактическая) СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Невского района Санкт-Петербурга» Коротковой Натальей Викторовной

При проведении мер по соблюдению требований пожарной безопасности составлен настоящий акт в ГБОУ школа № 345 Невского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, д.б. кор.2. Лит А

(наименование проверяемого юридического лица (учреждения, организации), адрес)

совместно с зам. директора по АХР Корневой Т.Н.

(Ф.И.О. представителя (ей) ответственного)

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты и системы оповещения и управления эвакуацией (вид оповещения, наличие договора на обслуживание АПС, ОПС, инструкции ответственному):

АУПС, система оповещения людей о пожаре и ЦАСПИ в наличии. Обслуживают: ООО «Флагман», ООО «Титан Сервис»

Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода (инструкция, акты испытаний на работоспособность, укомплектованность):

ПК – отсутствует

2. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность:

ОП-10-4 шт.; ОП -4(Г)-7 шт.; ОП-4(З)-8 шт.; ОП-5(г)-13 шт.

3. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам ПБ (наличие планов эвакуации, указателей, знаков ПБ):

Позтажные планы эвакуации в наличии, знаки ПБ в наличии, пути эвакуации не загромождены

4. Правильность эксплуатации электрооборудования (акты замера изоляции): тех. отчет № 510 от июня 2014г.

5. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений:

территория огорожена, своевременно очищена от мусора.

6. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (правила, приказ, инструкции, журнал учета огнетушителей и т.д.):

Приказы и журнал учета огнетушителей в наличии, инструкция о мерах пожарной безопасности в наличии.

7. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности (наличие журналов инструктажей, прохождение ПТМ):

журнал инструктажей ведется, обучение ПТМ пройдено.

Предложено см. предложение об устранении нарушений противопожарного режима.

Проведен противопожарный инструктаж с ответственными лицами за пожарную безопасность (4 человека), ДПП не создана, оказана консультативно-методическая помощь по отделочным материалам на путях эвакуации.

Инструктор противопожарной профилактики  
ПЧ (профилактическая)  
Короткова Наталья Викторовна  
(должность специалиста, Ф.И.О.)

  
(подпись)

« 25 » я 2016г.