



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района
г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-19 – 466

г. Санкт-Петербург,
ул. Зубковская, д. 4, каб. №36
(место составления акта)(время, дата составления акта)

10 ч. 00 мин.
27.11.2017 г.

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу от 26 сентября 2017 года № 2-19 – 466
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания школы:
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

192174, г. Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, д.6, корп. 2, литер. А

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №345 Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа №345 Невского района Санкт-Петербурга), ИНН 7811022880, юридический адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, д.6, корп. 2, литер. А
(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«17» октября 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
«20» октября 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
«27» октября 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: «3» дня («3» часа)
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены, положения статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» мне разъяснены и понятны:

заместитель директора по АХР, Корнеева Татьяна Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«15» часов «00» минут «17» октября 2017 г.
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласование не требовалось

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Прудниченков Александр Александрович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименования экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

заместитель директора по АХР Корнеева Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБОУ школа №345 Невского района Санкт-Петербурга - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 192174, г. Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, д.6, корп. 2, литер. А

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допускается фиксирование самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении	п.п. «г» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	заместитель директора по АХР, Корнеева Татьяна Николаевна
2.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	п. 37(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	заместитель директора по АХР, Корнеева Татьяна Николаевна

3.	Устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии. Допускается установка различных приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных и противодымных дверей (устройств).	п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	заместитель директора по АХР, Корнеева Татьяна Николаевна
4.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (<i>система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре находится в нерабочем состоянии</i>)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	заместитель директора по АХР, Корнеева Татьяна Николаевна
5.	На объекте защиты, в процессе его эксплуатации, допущены изменения класса функциональной пожарной опасности помещений или групп помещений, функционально связанных между собой, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.6 свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». п.п. «о» п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	заместитель директора по АХР, Корнеева Татьяна Николаевна
6.	В результате изменения класса функциональной пожарной опасности ряда помещений, не на всех дверях помещений складского назначения имеется обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	заместитель директора по АХР, Корнеева Татьяна Николаевна
7.	В результате изменения класса функциональной пожарной опасности ряда помещений, не для всех помещений производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения и т.п.) определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.3 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара	заместитель директора по АХР, Корнеева Татьяна Николаевна

		на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	
8.	В результате изменения класса функциональной пожарной опасности ряда помещений, не все размещенные на объекте помещения производственного, складского и технического назначения, за исключением помещений категорий В4 и Д, выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, с соответствующим заполнением проемов (<i>двери в данные помещения не противопожарные</i>)	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	заместитель директора по АХР, Корнеева Татьяна Николаевна
9.	Руководитель организации не обеспечивает проведение огнезащитной обработки и устранение повреждений средств огнезащиты, а также не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта (протокола) проверки	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	заместитель директора по АХР, Корнеева Татьяна Николаевна
10.	помещение, предназначенное для одновременного пребывания более 50 чел. (часть первого этажа) не имеет второго эвакуационного выхода	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	заместитель директора по АХР, Корнеева Татьяна Николаевна
11.	Не все помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; А.10 Приложение А (обязательное), «СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки	заместитель директора по АХР, Корнеева Татьяна Николаевна

		пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	
12.	для отделки полов на путях эвакуации применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия не соответствующие требуемому классу пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6 ст. 134 таблицы 28 и 29.	заместитель директора по АХР, Корнеева Татьяна Николаевна
13.	для отделки стен на путях эвакуации применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия не соответствующие требуемому классу пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6 ст. 134 таблицы 28 и 29.	заместитель директора по АХР, Корнеева Татьяна Николаевна

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол(-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции производился.
3. Протокол(-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: нет
4. Фототаблица на л. в экз.
5. Объяснение(-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____
6. Предписание(-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №2-19-466/1/1.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: поэтажные планы здания, акты испытаний наружных пожарных лестниц, доверенность, копии удостоверений прохождения обучения по программе ППМ, должностные инструкции, приказы о назначении лиц ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности и иные документы характеризующие противопожарное состояние.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Прудниченков Александр Александрович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН, проводившего проверку)

“ 27 ” октября



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а)

заместитель директора по АХР, Корнсева Татьяна Николаевна

“ 27 ” октября 20 17 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)