



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района
Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

Предписание № 2-19-466/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №345 Невского района Санкт-Петербурга**

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, на которого возлагается ответственность по устранению
выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

**Во исполнение распоряжения ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу от 26 сентября 2017 года № 2-19-466.**

(при документе с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего
распоряжение (приказ) о проведении проверки)

**в период с 17 октября по 27 октября 2017 года Пруличенковым Александром
Александровичем старшим инспектором отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты по адресу: г. Санкт-Петербург,
бульвар Красных Зорь, д.6, корп. 2, литер. А**

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения
объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с: заместителем директора по АХР, Корнеевой Татьяной Николаевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допускается фиксирование самозакрывающихся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении	п.п. «г» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25	01.05.2018	

		апреля 2012 г. № 390)		
2.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	п. 37(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	
3.	Устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии. Допускается установка различных приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных и противоподымных дверей (устройств).	п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	
4.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре находится в нерабочем состоянии)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	
5.	На объекте защиты, в процессе его эксплуатации, допущены изменения класса функциональной пожарной опасности помещений или групп помещений, функционально связанных между собой, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.6 свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». п.п. «о» п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	
6.	В результате изменения класса функциональной пожарной опасности ряда помещений, не на всех дверях помещений складского назначения имеется обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2018	
7.	В результате изменения класса функциональной пожарной опасности ряда помещений, не для всех помещений	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008	01.05.2018	

	<p>производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения и т.п.) определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.</p>	<p>года № 123 Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>		
8.	<p>В результате изменения класса функциональной пожарной опасности ряда помещений, не все размещенные на объекте помещения производственного, складского и технического назначения, за исключением помещений категорий В4 и Д, выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, с соответствующим заполнением проемов (двери в данные помещения не противопожарные)</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.3 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 5.6.4 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	01.05.2018	
9.	<p>Руководитель организации не обеспечивает проведение огнезащитной обработки и устранение повреждений средств огнезащиты, а также не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта (протокола) проверки</p>	<p>п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)</p>	01.05.2018	
10.	<p>помещение, предназначенное для одновременного пребывания более 50 чел. (часть первого этажа) не имеет второго эвакуационного выхода</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.3 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	01.05.2018	
11.	<p>Не все помещения оборудованы автоматической установкой пожарной</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.3 ст.4 Федерального</p>	01.05.2018	

	сигнализации	закона от 22 июля 2008 года № 123 Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; А.10 Приложение А (обязательное), «СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
12.	для отделки полов на путях эвакуации применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия не соответствующие требуемому классу пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6 ст. 134 таблицы 28 и 29.	01.05.2018	
13.	для отделки стен на путях эвакуации применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия не соответствующие требуемому классу пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6 ст. 134 таблицы 28 и 29.	01.05.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

